



**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie**

MZ.5581.35.5.2019.PM

**Decyzja nr 01/2020/MZ  
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie z dnia 07 stycznia 2020r.**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 1499 ze zm. – zwanej dalej *ustawą o PSP*) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej *k.p.a.*)

**nakazuję  
Domu Pomocy Społecznej usytuowanym w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 19**

wykonanie następujących obowiązków:

**Obowiązek nr 2:**

**2.1 Nakazuję doprowadzić do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia do usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowej w miejscu połączenia budynku A i C Domu Pomocy Społecznej w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 19.**

**Podstawy prawne obowiązku nr 2:**

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372 ze zm.) – zwanej dalej „*ustawą o ochronie przeciwpożarowej*”,
- 2) § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) – zwanego dalej „*rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*”.

**Termin wykonania obowiązku nr 2 ustalam na dzień 31.03.2020r.**

2. Przeprowadzone podczas czynności kontrolnych próby funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych wykazały brak poprawności w funkcjonowaniu urządzeń do usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowej w miejscu połączenia budynku A i C.

Jednym, z obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji jest zapewnienie z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie w tym poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek schodowych. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że urządzenia do usuwania dymu utożsamiane są z urządzeniem przeciwpożarowym i jako takie zostały wpisane w definicje zawartą w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1 tego samego rozporządzenia, urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności technicznej – funkcjonalnej. Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego urządzeń do usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowej w miejscu połączenia budynku A i C do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Dowodem na zaistniałe w/w nieprawidłowości jest protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych, gdzie w „*Wykazie stwierdzonych nieprawidłowości*” na stronach 4 i 5 w punktach 1 i 2 opisano przedmiotowe nieprawidłowości, a strona postępowania w toku postępowania nie zanegowała tego faktu.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Ponadto informuję, że określając terminy realizacji decyzji oraz uzależniając te terminy od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku i terenu, spoczywa na jego zarządcy. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest zarządcą budynku.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

**Pouczenie**

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE

st. bryg. mjr int. Jarosław Piotrowski

Otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej  
ul. Szczekocińska 19  
42-235 Lelów – 1 egz.
2. a/a – 1 egz.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Częstochowie  
ul. Sobieskiego 9  
42-200 Częstochowa – 1 egz.

2 egz.

PM/PM